

ADEMPIMENTI PER LA MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE IN PRESSIONE

Con la presente si comunica che le attrezzature in pressione installati/presenti nel Vs. stabilimento sono soggette alla denuncia di messa in servizio all' INAIL ai sensi del DM 329/04 Art. 6 e alle Verifiche Periodiche ai sensi dell'Art. 71 del D. Lgs. 81/08.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'iter da seguire ai fini della messa a norma delle attrezzature in pressione.

Denuncia di Messa in Servizio / Immatricolazione all' INAIL (Art. 6 D.M. 329/04)	
ATTREZZATURE SOGGETTE	V > 50 l e PS > 0.5 bar oppure V > 25 l e P > 12 bar
QUANDO	a seguito installazione attrezzatura
COME	trasmettendo la richiesta a mezzo portale internet "CIVA" dell'INAIL.

Richiesta di Verifica di Primo Impianto e Messa in Servizio all' INAIL (Art. 4 D.M. 329/04)	
ATTREZZATURE SOGGETTE	se V > 25 l e PS > 12 bar oppure se PS x V ≥ 8.000
QUANDO	a seguito installazione attrezzatura e in contemporanea con la denuncia di messa in servizio/immatricolazione
COME	trasmettendo la richiesta (corredata di tutta la documentazione) a mezzo portale internet "CIVA" dell'INAIL. Tale verifica verrà eseguita dall' INAIL di competenza.

Richiesta Prima Verifica Periodica all' INAIL (Art. 2 D.M. 11/04/2011)	
ATTREZZATURE SOGGETTE	V > 50 l e PS > 0.5 bar oppure V > 25 l e P > 12 bar
QUANDO	<u>per le attrezzature soggette a verifica di messa in servizio</u> : decorsi 3 o 4 anni (a seconda della categoria PED dell'attrezzatura) dalla verifica di messa in servizio <u>per le attrezzature non soggette a verifica di messa in servizio</u> : decorsi 3 o 4 anni (a seconda della categoria PED dell'attrezzatura) dalla data di denuncia di messa in servizio/immatricolazione
COME	trasmettendo la richiesta a mezzo portale internet "CIVA" dell'INAIL.

Analisi spessimetrica e visual test (Art. 71 comma 8 D. Lgs. 81/08)	
ATTREZZATURE SOGGETTE	tutte le attrezzature in pressione aventi 10 anni
QUANDO	con cadenza decennale a decorrere dalla data di costruzione
COME	a cura di tecnici abilitati II LIVELLO UNI EN ISO 9712

Verifiche Periodiche (Art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/08)	
ATTREZZATURE SOGGETTE	V > 50 l e PS > 0.5 bar oppure V > 25 l e P > 12 bar
QUANDO	<p><u>PRIMA VERIFICA PERIODICA</u></p> <p>Dall'inoltro della domanda all' INAIL, si verificherà una delle 3 situazioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'INAIL comunicherà che eseguirà la verifica - l'INAIL affida l'incarico al Soggetto Abilitato segnalato nella richiesta - l'INAIL non fornisce risposta, in questo caso, scaduti i 45 gg di tempo, l'azienda deve provvedere a contattare il Soggetto Abilitato per far eseguire la verifica <p><u>VERIFICA di FUNZIONAMENTO</u></p> <p>con periodicità triennale o quadriennale (a seconda della categoria PED di appartenenza) dalla data di Prima Verifica Periodica</p> <p><u>VERIFICA di INTEGRITA'</u></p> <p>con periodicità decennale dalla data di costruzione e successivamente alla Prima Verifica Periodica</p>
COME	<p><u>PRIMA VERIFICA PERIODICA</u></p> <p>a cura INAIL o Soggetto Abilitato dal Ministero</p> <p><u>VERIFICA DI FUNZIONAMENTO E DI INTEGRITA'</u></p> <p>a cura di Soggetto Abilitato dal Ministero</p>